

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 5247/2020/TOŽP/Ma

Č.j.: DMBO 9844/2020

Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659

V Boskovicích dne: 11. 5. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Změna Ochranného pásma vodního zdroje Skrchov

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

Mění

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Skrchov, na parcele 154/1, k. ú. Skrchov, č. h. p. 4-15-02-0130, hydrogeologický rajon: 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svatky, kraj Jihomoravský

ochranné pásmo vodního zdroje Skrchov takto:

Ochranné pásmo I. stupně

Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 154/1 a 154/3, k. ú. Skrchov. Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn č. 196 z roku 2018 pro katastrální území Skrchov.

Rohy ochranného pásma budou osazeny sloupky s výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:

- povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje pro vodovod pro veřejnou potřebu Skrchov
 - hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhačí práce
 - skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
 - zřizování skládek odpadů všeho druhu
 - odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)
 - provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
 - vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
 - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
 - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkám v něm.
 - osoby kontrolních orgánů
- Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu, resp. vjezdu.
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

1. Provozovatel vodovodu je povinen, obdobně jako to ukládá zákon vlastníkově, pečovat o jímací objekty, území jejich OP I. st. a provádět průběžně provozní údržbu.
2. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacího rozboru podle tabulky č. 3 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C10 – C40.
3. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně 1x za 30 dní.

Ochranné pásmo II. stupně

Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 154/1, 154/3, 154/4, k. ú. Skrchov a na pozemku parc. č. 119, k. ú. Vlkov u Letovic. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn č. 197 z roku 2018 pro katastrální území Skrchov a č. 92 z roku 2018 pro katastrální území Vlkov u Letovic.

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových lesních cestách označeno výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu II. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné provádět okamžitou likvidaci havarijních úniků škodlivin do horninového prostředí (kontaminovanou zeminu transportovat na ekologicky zabezpečenou skládku, příp. kontaminaci ekologicky zlikvidovat vně ochranného pásma vodního zdroje). Vznik havárie a způsob její likvidace musí být neprodleně oznámen příslušnému vodoprávnímu úřadu a provozovateli vodního zdroje.

V ochranném pásmu II. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:

- povolování odběrů podzemní vody bez hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje
- povolování nebo provádění změn druhů pozemků nebo způsobu jejich využití bez hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti a kvality podzemní vody vodního zdroje
- vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod
- zřizování skládek odpadů všeho druhu
- hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo tržní práce
- skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- využívání zpevněných i nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sbíren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel dne 22. 1. 2020 od "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842, žádost o změnu ochranných pásem vodního zdroje Skrchov.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Skrchov, zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUO, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*
- *záznam podrobného měření změn z roku 2018, č. 92 pro katastrální území Vlkov u Letovic a záznamy podrobného měření změn z roku 2018 č. 196 a 197 pro katastrální území Skrchov*

Dokumentace řeší rozsah ochranných pásem vodního zdroje Skrchov a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Vodní zdroj Skrchov je tvořený sběrnou jímkou s jímacími zářezy, kontrolní šachtou s jímacím zářezem a pramenní jímkou. Původní Pásmo hygienické ochrany bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Blansko, referátu životního prostředí, dne 12. 10. 1992 pod č. j. ŽP/Vod/901/92-Ry, Kl.

Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Skrchov
Katastrální území:	Skrchov
Číslo parcely:	154/1
Hydrologické pořadí:	4 - 15 – 02 - 0130
Hydrogeologický rajon:	4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky
Vlastník:	"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Přírodní podmínky a charakteristika území

Geomorfologické, hydrologické, klimatické

- po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českořebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda.
 - nadmořská výška terénu v prostoru vodního zdroje se pohybuje kolem 390 m n.m. až 398 m n.m.
 - hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava, dílčímu povodím (4. řádu) s názvem Svitava s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0130-0-00
 - posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4
- Pedologické, geologické, hydrogeologické*
- pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří kambizemě

- po stránce hydrogeologické rajonizace ČR je předmětná lokalita situována v rajonu 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, při styku s rajonem 6560 Krystalinikum v povodí Svratky

OP a ochranná území jiných zájmů podle zvláštních předpis

- jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují

Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje

- jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek
- vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Českořebovské vrchoviny.
- kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- zájmový prostor je odvodňován bezejmenným pravostranným přítokem Svitavy, povrchové vody této vodoteče nemohou vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému nebo individuálnímu zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- potenciálními zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na lesních pozemcích.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, zveřejnil návrh opatření obecné povahy dokumentem č. j. DMBO 5248/2020, ze dne 10. 3. 2020, na úřední desce Městského úřadu Boskovice a dotčených obcí. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu podávaly námítky nebo připomínky do 30 dnů od oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu opatření obecné povahy uplatněny žádné námítky nebo připomínky.

Z výše uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, změnil ochranné pásmo vodního zdroje Skrechov.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení, které může být zahájeno nejpozději do 1 roku od účinnosti opatření.

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Boskovice.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice, Obec Skrchov a Obec Stvolová provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

Příloha:

Zákres ochranného pásma

Obdrží:

1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
2. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; doručí se: divize Boskovice, 17. listopadu 14, Boskovice
3. Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice
4. Obec Stvolová, Stvolová 39, 679 61 Letovice

Dotčené orgány:

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Na vědomí:

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, Hybešova 1007/5, 680 11 Boskovice